



Wpłynęło dnia 22. 03. 2019  
Nr 1425/2019 Podpis EM

Malbork, dnia 18 marca 2019 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Malborku

*[Handwritten signature]*

31P

SE.NS.30.4421.85.2019.JŚ

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Stary Targ za 2018 rok**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz.59) i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z 3 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Stary Targ.

W ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez PPIS w Malborku nad jakością wody do spożycia przez ludzi pobrano do badań 3 próbki wody. Jednostka odpowiedzialna za jakość wody prowadziła kontrolę wewnętrzną, która nadzorowana była przez PPIS w Malborku. Próbkę wody pobierane były w ustalonych punktach poboru zgodnie z opracowanym harmonogramem i częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody. Badania w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzane były w akredytowanym laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie. Badania w ramach kontroli wewnętrznej producent wody zlecał akredytowanym laboratorium zewnętrznym z udokumentowanym i zatwierdzonym systemem jakości.

Zakres badań monitoringu jakości wody obejmował parametry mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz wstępny monitoring substancji promieniotwórczych.

Poniższa tabela przedstawia zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w gminie Stary Targ wraz z danymi dotyczącymi wielkości produkcji wody, liczby zaopatrywanej ludności, zaopatrywanych miejscowości i sposobów uzdatniania wody.

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody do spożycia	Nazwa wodociągu	Produkcja w m <sup>3</sup> /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane w wodę	Metody uzdatniania wody
Usługi Ogólnobudowlane Instalatorstwo Wod.- Kan.-C.O.- Gaz i Transport Z. Kaszubowski Waplewo Wielkie 18a	WP Nowy Targ	360	3500	Nowy Targ; Stary Targ; Kątki; Stary Dwór; Telkvice; Trankvice; Bukowo; Tropy Sztumskie; Ramoty; Kościelec;	odżelazianie; odmanganianie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

82-200 Malbork, ul. Juliusza Słowackiego 64

tel./fax. 55-647-25-55, <http://pssemalbork.pis.gov.pl>, e-mail: [psse.malbork@pis.gov.pl](mailto:psse.malbork@pis.gov.pl)

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

82-410 Stary Targ				Waplewo Wielkie; Waplewo Osiedle; Mleczevo; Pozolia; Klecevo	
	WP Czerwony Dwór	85	433	Czerwony Dwór; Dąbrówka Malborska; Grzymała	odżelazianie; odmanganianie
	WP Jodłówka	380	1913	Jodłówka; Szropy; Szropy Niziny; Zielonki; Kalwa; Jurkowie; Jordanki; Jurkowie Pierwsze; Jurkowie Drugie; Gintro; Łabuń;	odżelazianie; odmanganianie

Analiza uzyskanych wyników badań nie wykazała przekroczeń wartości dopuszczalnych badanych parametrów.

W roku 2018 nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie kontroli sanitarnych, sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez podmiot zarządzający wodociągami na podstawie obowiązującego w 2018 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) stwierdził **przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągów publicznych **Nowy Targ, Czerwony Dwór, Jodłówka**.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Malborku

*Elżbieta Zybko*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Stary Targ  
ul. Główna 20  
82-410 Stary Targ
2. a/a